




नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

नेपाल प्रहरी अस्पताल



फोन: { ०१-४४१२४३०
०१-४४१२५३०

Ext.: { ०१-४४१२५३०
१२९

पो.ब.नं. २११४७

फ्याक्स: ०१-४३५१५३

महाराजगंज, काठमाण्डौ।

मिति: २०७८/१०/०२ गते।

पत्र संख्या: २०७८/०७९

प्रा.प्र.सं.

च.नं. २९४४

विषय : बिद्युतिय बोलपत्र सम्बन्धी कागजातहरूको संशोधन सम्बन्धमा।

उपरोक्त विषयमा यस अस्पतालको लागि आ.ब. २०७८/०७९ मा आवश्यक पर्ने विभिन्न मेशिनरी औजार तथा उपकरणहरू अन्तर्गत **Electrical Control Panel Board and Allied Systems** को लागि बिद्युतिय बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्न मिति २०७८/०९/०८ गते बिहिबार गोर्खापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित सूचना नं. NPH/NCB/08/078/079 बमोजिमको बोलपत्र सम्बन्धी कागजातहरूमा मिति २०७८/०९/१२७ गते १२:०० बजे यस अस्पतालमा आयोजना गरिएको बोलपत्र पेश गर्नु पूर्वको बैठक (**Pre-Bid Meeting**) मा भएको छलफल तथा बोलपत्रदाताको तर्फबाट प्राप्त भएको सुझाव एवं अस्पतालको आवश्यकता समेतलाई ध्यान दिई देहाय बमोजिम संशोधन/परिमार्जन गरिएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध गरिएको छ।

साथै बोलपत्र दाखिला गर्ने तथा बोलपत्र खोल्ने मिति र समय यथावत रहेको व्यहोरा समेत जानकारीको लागि अनुरोध गरिएको छ।

निम्न:

संशोधन गरिएको मेशिनरी उपकरणको सि.नं.	मेशिनरी उपकरणको नाम	बिबरण		संशोधन तथा थपको भएको बिबरण
		बुँदा नं.	अस्पतालले निर्धारण गरेको स्पेशिफिकेशन	
2.	Electrical Control Panel Board and Allied Systems	1. Building Panel Board - 1 SET अन्तर्गत (II) को f.	4 x 240 sq.mm copper armored power cable. AYFY type 650/1100 Volt PVC insulated flat steel wire (strip)armoured, PVC Sheathed, sector shaped standard conductor Copper Cable confirming to IS: 1554 (part I) 1988; Company : Nepal, Prakash, Poineer Cable	4 x 240 sq.mm copper armored power cable. AYFY type 650/1100 Volt PVC insulated flat steel wire (strip)armoured, PVC Sheathed, sector shaped standard conductor Copper Cable confirming to IS: 1554 (part I) 1988; Company : Nepal, Prakash, Poineer Cable - 65 mtrs.
		1. Building Panel Board - 1 SET अन्तर्गत (II) को g.	4 x 300 sq.mm copper armored power cable. AYFY type 650/1100 Volt PVC insulated flat steel wire (strip)armoured, PVC Sheathed, sector shaped standard conductor Copper Cable confirming to IS: 1554 (part I) 1988; Company : Nepal, Prakash, Poineer Cable	4 x 300 sq.mm copper armored power cable. AYFY type 650/1100 Volt PVC insulated flat steel wire (strip)armoured, PVC Sheathed, sector shaped standard conductor Copper Cable confirming to IS: 1554 (part I) 1988; Company : Nepal, Prakash, Poineer Cable - 55 mtrs.

कार्यार्थ एवं बोधार्थ:

श्री प्रि-विड मिटिङमा सहभागी सम्पूर्ण आपूर्तिकर्ताहरू।

श्री नेपाल प्रहरी अस्पताल, कम्प्युटर शाखा: यस अस्पतालको

Website मा राखिदिन हुन।

श्री नेपाल प्रहरी अस्पताल, सूचना पाटी।

मेडिकल डाईरेक्टर

(डा. आशा सिंह)

प्रा.प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक